

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Противопожарный сервис»  
ООО «Пож-сервис»  
676850, Амурская область,  
г. Белогорск, ул. Моторная, 1 «а»  
тел/факс: 8 (41641) 2-00-75,  
e-mail: [pozh-servis@mail.ru](mailto:pozh-servis@mail.ru)  
ИНН 2804014818 КПП 280401001  
ОКПО 68415801  
Исх. № 253 от 22 августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Противопожарный сервис»

 Голикова Е.Г.

**Протокол № 16/16**  
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки  
деревянных конструкций

Дата проведения: 19 августа 2016 года

Место проведения (адрес наименование объекта): муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Сивакская средняя общеобразовательная школа (МОБУ Сивакская СОШ), расположенное по адресу: Амурская область, Магдагачинский район, пгт Сиваки, ул. Вокзальная, 5.

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (номер лицензии): ООО «Противопожарный сервис» (Лицензия № 7-2/00527 от 20.09.2011г. МЧС России)

Вид защищаемых конструкций и состояние, площадь обработки: деревянных конструкций панелей МДФ на путях эвакуации на площади 180 м<sup>2</sup>

Требуемая группа огнезащитной эффективности: 1 группа

Сведения о подготовке поверхности защищаемых конструкций: акт скрытых работ от 19 августа 2016 года

Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, дата изготовления, данные технического паспорта: Лак огнезащитный «Стабиперм-107» сертификат соответствия № С- RU. ПБ 34.В.01225, ТР 1375065, ТУ 2313-002-25572341-2013,

Способ нанесения огнезащитного состава, расход: Распылением, расход 0,36 кг/м<sup>2</sup>, расход на весь объем – 75,6 кг

Сроки проведения огнезащитных работ: 19 августа 2016 года

Выводы и предложения: Поверхностная обработка деревянных конструкций сцены огнезащитным составом выполнена качественно.

Протокол составлен на 1 листе в 2 экземплярах.

1 экземпляр – МОБУ Сивакская СОШ

2 экземпляр – ООО «Противопожарный сервис»

Специалист ООО «Противопожарный сервис»

Матюшев С.А.

Второй экземпляр получил:

 19 2016 года



# АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ № 19

19 августа 2016 года

Огнезащитная обработка деревянных конструкций выполнена на объекте: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Сивакская средняя общеобразовательная школа (МОБУ Сивакская СОШ), расположенное по адресу: Амурская область, Магдагачинский район, пгт Сиваки, ул. Вокзальная, 5.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации  
Генерального директора ООО «Противопожарный сервис» Голиковой Елены Григорьевны,

представителя технического надзора заказчика  
директора МОБУ Сивакская СОШ Жеревчук Веры Васильевны

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями п. 1.5 СНиП 1.06.05-85)

произвела осмотр работ, выполненных ООО «Противопожарный сервис» и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Очистка деревянных конструкций от пыли

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

согласно проекта

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены

щетки

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

нет

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

4. Дата начала работ 19 августа 2016 года

5. Дата окончания работ 19 августа 2016 года

## Решение комиссии.

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании вышеизложенного разрешается производство следующих работ по устройству (монтажу) огнезащитная обработка деревянных конструкций

(наименование работ и конструкций)

Генеральный директор ООО «Противопожарный сервис» Голикова Е.Г.

Директор МОБУ Сивакская СОШ

Жеревчук В.В.



АКТ № 19

приемки выполненных работ по огнезащитной обработке материалов

19 августа 2016 года

Мы нижеподписавшиеся, генеральный директор ООО «Противопожарный сервис» Голикова Елена Григорьевна и директор МОБУ Сивакская СОШ Жеревчук Вера Васильевна

составили настоящий акт о нижеследующем:

Бригада пропитчиков, произвела огнезащитную обработку деревянных конструкций сцены на объекте: МОБУ Сивакская СОШ, расположенном по адресу: Российская Федерация, Амурская область, Магдагачинский район, пгт Магдагачи, ул. Комсомольская, 40.

1.1 Площадь обработки 180 м<sup>2</sup>.

1.2. При производстве работ применен Лак огнезащитный «Стабитерм-107» сертификат соответствия № С- RU. ПБ 34.В.01225, ТР 1375065, ТУ 2313-002-25572341-2013,

1.3 Биопирен нанесен на обрабатываемую поверхность равномерно, закрывает всю поверхность. Расход раствора составил: 75,6 кг.

Акт составлен на предмет приемки объемов и качества выполненных работ.

Сдал:

Генеральный директор ООО «Противопожарный сервис» Голикова Е.Г.



Принял:

Директор МОБУ Сивакская СОШ



Жеревчук В.В.