



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Амурской области

г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47 телефон 8(4162)52-23-11

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Магдагачинскому району

ГУ МЧС России по Амурской области

п. Магдагачи, ул. К. Маркса, 52

Предписание № 45 / 1 / 35

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Сивакская средняя общеобразовательная школа Жеревчук Вере Васильевне,
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио главного государственного инспектора Магдагачинского района по пожарному надзору Петрова А.Н. № 45 от «02» августа 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 00 мин. "13" августа 2016 г. до 11 час. 00 мин. "13" марта 2016 г., проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания № 2/1/2 от 27.01.2016 года об устранении нарушения, срок для исполнения которого истёк, объектов и территории – Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Сивакская средняя общеобразовательная школа, сокращённое наименование МОБУ Сивакская СОШ, расположенной по адресу: 676145, Амурская область, Магдагачинский район, п. Сиваки, ул. Вокзальная, 5; 676145, Амурская область, Магдагачинский район, п. Сиваки, ул. лесная, 8 государственным инспектором Магдагачинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Легких Полиной Александровной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором школы Жеревчук Верой Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

руководителем организации не предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючего отделочного материала фойе в районе центрального входа	п. 21 ППР в РФ № 390 «О противопожарном режиме»;	10.09.2016г.	
---	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Магдагачинского района по пожарному надзору Легких П.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"13" августа 2016 г.



Предписание для исполнения получила:
Директор МОБУ Сивакская СОШ Жеревчук В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«13» августа 2016 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Амурской области
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47 телефон (4162)52-23-11
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Магдагачинскому району
ГУ МЧС России по Амурской области
п. Магдагачи, ул. К.Маркса, 52

п. Магдагачи

(место составления акта)

« 13 » августа 20 16 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 45

13 августа 2016 г. по адресу: Амурская область
Магдагачинский район п. Сиваки ул. Вокзальная, 5

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 45 от 02 августа 2016 года врио главного
государственного инспектора Магдагачинского района по пожарному надзору Петрова
Андрея Николаевича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена выездная внеплановая проверка с целью контроля исполнения ранее
выданного проверяемому лицу предписания № 2/1/2 от 27.01.2016 года об устранении
нарушения, срок для исполнения которого истек, в отношении юридического лица
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Сивакская средняя
общеобразовательная школа, расположенного и зарегистрированного по адресу: 676145,
Амурская область, Магдагачинский район, п. Сиваки, ул. Вокзальная, 5, ул. Лесная, 8
ОГРН № 1022800929579 от 11.03.2001г.

(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица)

Продолжительность проверки: с 10 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин. 13 августа 2016 года

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Магдагачинскому району.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки) Жеревчук Вера
Васильевна- директор школы ЖС/ 03.08.2016 года в 10 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: государственный инспектор
Магдагачинского района по пожарному надзору Легких Полина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)
Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Жеревчук Вера Васильевна - директор
Сивакской СОШ

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ **выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:** -----

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) № 2/1/2 от 27.01.2016 года:**

1) руководителем организации не предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючего отделочного материала фойе в районе центрального входа, что является нарушением требований п. 21 ППР в РФ № 390 «О противопожарном режиме»;

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): **не внесена**

Leif
(подпись проверяющего)

лс
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): **не предъявлен**

Leif
(подпись проверяющего)

лс
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение № 45 от 12.01.2016 г.; Предписание № 45/1/35 от 13.08.2016г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Легких П.А.



С актом проверки ознакомлена, копии акта со всеми приложениями получила:
Жеревчук Вера Васильевна - директор МОБУ Сивакская СОШ
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

«13» августа 2016 г. лс
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)